

NOTAT

Emne:

Akutte vedligeholdelsesprojekter i kirken.

- 1.** Hvert år gennemføres der en række eftersyn af kirkens inventar, herunder orgel, klokker, lynafledningsanlæg og befugtningsanlæg. De pågældende eftersyn bliver udført af firmaer med ekspertise på området.
- 2.** I 2016 gav eftersyn af hhv. lynafledningsanlæg og befugtningsanlæg anledning til bemærkninger. Befugtningsanlægget er siden så godt som ophørt med at fungere.
- 3. Befugtningsanlæg.** Anlægget er en forudsætning for at der ikke sker udtørring af kirkens inventar, navnlig orgelet. Kirkeværgen har indhentet et tilbud på ca. kr. 35000, som er accepteret, og installeres i juni 2017.
- 4. Lynafledningsanlæg.** Der er for meget modstand i anlægget, formentlig fordi samlinger skal udbedres. Udgiften hertil er skønnet til ca. 25.000 kr, incl. udgifter til lift.
- 5.** Der har ikke på budget 2017 været afsat midler hertil. Der er søgt om 5% midler fra provstiet.